

Wałbrzych, dnia 24.05. 2005 r.

ZN-BNO-050-2 /05

Państwo Monika i Wincenty Maciejczyk
57-320 Polanica Zdrój
ul. Kamienna 7

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 05.03.2005 r. kierowanym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu za pośrednictwem tut. Delegatury, wnoszącym o natychmiastowy demontaż stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej się na wieży kościoła parafialnego w Polanicy Zdroju, zamontowanej bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działając z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu przekazuję następujące wyjaśnienia.

W trakcie oględzin obiektu, dokonanych w dniu 05.05.2005 r. przy udziale przedstawiciela Ośrodka Regionalnego Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, będącego jednostką naukowo-badawczą Ministra Kultury oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku, nie stwierdzono negatywnego wpływu zainstalowanej stacji bazowej i jej urządzeń na zabytek, tak pod względem estetycznym jak i technicznym.

Nie stwierdzono naruszenia istniejącego stanu zabytku (ścian magistralnych, drewnianych stropów, schodów między stropowych, drewnianej konstrukcji hełmu wieży). Adaptację przeprowadzono w sposób umożliwiający łatwy demontaż, a więc dla zabytku odwracalny. Anteny w prześwitach latarni nie są widoczne, nie oddziałują negatywnie na widok na zabytek. Przeznaczenie wieży nie uległo zmianie, nie zaburzono jej układu komunikacyjnego. Poprzez zrealizowanie zadania udostępniono drewnianą konstrukcję kopuły, co ma wpływ na bezpieczeństwo tej partii zabytku. Nie zauważono spękań ścian wieży ani ugięć stropów.

Wobec powyższego w zabytku, jakim jest kościół parafialny w Polanicy Zdroju, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 490/1400/WI decyzją z dnia 07.03.1994 r., nie zachodzą okoliczności, które obligowałyby tut. urząd do wydania decyzji w trybie art. 45 ust. 1 p. 1 i 2 nakazującej przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazanym sposób.

W związku ze wznowieniem postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanowieniem nr 603/2005 z dnia 14.04.2005 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w sprawie ewentualnej legalizacji inwestycji wypowiedać się będziemy w toku postępowania tego organu.

Do wiadomości:
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

A/a skargi
A/a teczka obiektu

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Barbara W. Obełda
KIEROWNIA DELEGATURY
w Wałbrzychu